

法務部矯正署臺北監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：110 年 7 月 15 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	本監行政大樓、戒護區各收容人作業工場及舍房、崇善堂(大禮堂)、炊場、醫務中心	1.建築法第 77 條及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法 2.消防法及消防安全設備檢修及申報辦法 3.用電場所及專任電氣技術人員管理規則	1.建築物公共安全檢查(全區)：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 108 年 12 月 27 日，本年度依相關規定賡續辦理。 2.消防安全設備檢修及申報(全區)：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，本(110)年度已於 3 月 23 日完成申報。 3.高低壓電力設備(全區)：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年 6 月及 10 月辦理檢驗，最近 1 次檢驗於 110 年 6 月 25 日辦理完成。
2	至善大樓	建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	昇降設備定期維護保養及年度安全檢查：委託專業廠商依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理 1 次年度安全檢查。最近 1 期年度安全檢查由「中華民國昇降設備安全檢查協會」於 109 年 12 月 24 日辦理完成(使用許可證有效期限至 111 年 1 月 3 日止)，最近 1 次每月定期保養於 110 年 7 月 9 日辦理完成。
3	自來水蓄水池	自主維護管理工作計畫	依本監「建物維護管理計畫」，每半年清洗及維護自來水蓄水池 1 次，最近 1 次清洗、維護作業於 110 年 4 月 2 日完成。
4	機關內及周邊圍牆	自主維護管理工作計畫	依本監「建物維護管理計畫」，由本監「建物維護管理查核小組」每年定期及日常檢查，110 年 1 至 6 月完成之公共設施維護管理如下：(如改善前後對照相片) 1. 接收中心 1 至 2 樓梯間牆面粉刷。 2. 中央台廊道壁面粉刷。 3. 1 教區牆面粉刷。 4. 至善大樓各樓層場舍照明燈具汰換。 5. 炊場既有破損地磚重新鋪設。 6. 收容人作業工場蓄水池重新製作。 7. 炊場卸貨區增設遮雨棚。

法務部矯正署臺北監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：110 年 7 月 15 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
5	機關內通行道路	自主維護管理工作計畫	依本監「建物維護管理計畫」，由本監「建物維護管理查核小組」每年定期及日常檢查。
6	停車場及機車停車棚	自主維護管理工作計畫	依本監「建物維護管理計畫」，由本監「建物維護管理查核小組」每年定期及日常檢查。最近 1 次檢查於 110 年 6 月上旬完成，110 年 6 月底完成機車停車棚排水溝渠整修工程。

法務部矯正署臺北監獄110年度公共設施維護管理改善前後對照相片

	
日期：110年1月份 項目：接收中心1至2樓梯間牆面油漆剝落	改善方式：重新粉刷
	
日期：110年1月份 項目：中央台廊道壁面油漆剝落	改善方式：重新粉刷
	
日期：110年2月份 項目：1教區牆面油漆剝落	改善方式：重新粉刷

法務部矯正署臺北監獄110年度公共設施維護管理改善前後對照相片

	
日期：110年2月份 項目：至善大樓各樓層場舍照明燈具	改善方式：既有 T5日光燈更換為 LED 燈具
	
日期：110年2月份 項目：炊場既有地磚老舊破損	改善方式：打除並重新鋪設
	
日期：110年3月份 項目：炊場既有地磚老舊破損	改善方式：打除並重新鋪設

法務部矯正署臺北監獄110年度公共設施維護管理改善前後對照相片

	
日期：110年4月份 項目：收容人作業工場(6工場)澡堂蓄水池破損	改善方式：拆除並重新製作
	
日期：110年5月份 項目：炊場食材卸貨區無遮蔽設施	改善方式：炊場卸貨區增設遮雨棚