

法務部矯正署臺北監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：111年9月23日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	本監行政大樓、戒護區各收容人作業工場及舍房、崇善堂(大禮堂)、醫務中心	1.建築法第77條及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法 2.消防法及消防安全設備檢修及申報辦法 3.用電場所及專任電氣技術人員管理規則	1.建築物公共安全檢查(全區)：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每2年申報1次，最近1次申報日期為110年12月31日。 2.消防安全設備檢修及申報(全區)：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報1次，本(111)年度已於4月7日完成申報。 3.高低壓電力設備(全區)：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理1次一般維護保養，最近1次檢驗於111年8月26日辦理完成。
2	炊場鍋爐設備	危險性機械及設備安全檢查規則	本監兩座鍋爐設備依「危險性機械及設備安全檢查規則」，每年檢查1次，已於110年10月7日及10月28日完成檢查，本年度依相關規定賡續辦理。
3	至善大樓	建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	昇降設備定期維護保養及年度安全檢查：委託專業廠商依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理1次一般維護保養，並於每年辦理1次年度安全檢查。最近1期年度安全檢查由「中華民國昇降設備安全檢查協會」於110年12月21日辦理完成(使用許可證有效期至112年1月3日止)，最近1次每月定期保養於111年9月22日辦理完成。
4	自來水蓄水池	自主維護管理工作計畫	依本監「建物維護管理計畫」，每半年清洗及維護自來水蓄水池1次，最近1次清洗、維護作業於111年9月8日完成。
5	機關內及周邊圍牆	自主維護管理工作計畫	依本監「建物維護管理計畫」，由本監「建物維護管理查核小組」每年定期及日常檢查，111年1至8月完成之公共設施維護管理如下：(如改善前後對照相片) 1.接見室吸菸區木地板重新鋪設。 2.炊場圍籬更新。 3.側門高壓變電站圍籬更新。 4.運動場圍籬更新。

法務部矯正署臺北監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：111年9月23日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
6	機關內通行道路	自主維護管理工作計畫	依本監「建物維護管理計畫」，由本監「建物維護管理查核小組」每年定期及日常檢查。
7	停車場及機車停車棚	自主維護管理工作計畫	依本監「建物維護管理計畫」，由本監「建物維護管理查核小組」每年定期及日常檢查。。

法務部矯正署臺北監獄111年度公共設施維護管理改善前後對照相片



項目：接見室吸菸區木地板老舊

改善方式：重新鋪設



項目：炊場圍籬老舊

改善方式：重新搭設



項目：側門高壓變電站圍籬老舊

改善方式：重新搭設

法務部矯正署臺北監獄111年度公共設施維護管理改善前後對照相片



項目：運動場圍籬老舊



改善方式：重新搭設