法務部矯正署台北監獄採購"炊場蒸氣排煙風管"
配置示意圖





RF 風管配置示意圖

(1)風管材質採用sus#304, 0.8mm厚(含以上)不銹鋼板全(滿)焊製作.
(2)規格如圖說, 本尺寸僅供參考。實際規格需配合現場製作, 請至本監現勘.
(3)屋頂既有風車外殼更換, 且風車出口需加裝鵝頸, 防蟲網及加固定鋼索.
(4)風管於上轉屋頂前, 需在直管處加裝二道截水溝.